

Согласовано

Взят штамп №

Подп. и дата

Имя № подл.

План К1

Условные обозначения

— канализация К1

○ канализационный колодец

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во
1	Разборка и восстановление плиточного покрытия тротуара	м²	48.7
2	Разборка и восстановление бортового тротуарного камня	м	58.5
3	Разборка и восстановление асфальтного покрытия	м²	40.2

НВК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Нач. отдела					
Вед. инж.					
Разраб.					

Дом культуры

План К1

Стадия	Лист	Листов
с	4	

Формат

А3

Продольный профиль К1, вып. 1

M1:500 по горизонтали
M1:100 по вертикали

The diagram shows a longitudinal profile of a sewer line. A vertical scale on the left indicates elevations from 140.00 to 147.00 meters. The ground surface is shown as a red line, and the proposed sewer line is a blue line. Key points along the profile are labeled KK-1 through KK-7. Distances between manholes are given in meters: 3.0, 16.5, 9.5, 39.2, 6.0, 43.7, 19.8, 20.2, and 8.0. Pipe segments are identified by their type and diameter: Труба ПЭ SDR 26 160x1.2, Труба ПЭ SDR 26 200x7.7, and Труба ПЭ SDR 26 110x4.2. Elevation values at various points are provided, such as 145.14, 146.13, 145.58, 144.70, 144.30, 145.05, 145.04, 145.02, 144.94, and 144.14. Notes indicate areas like 'Дом культуры' (Cultural House) and 'сух.' (dry). A detailed view of a manhole is shown at the bottom right.

Отметка низа или лотка трубы	Проектная отметка земли	Натурная отметка земли	Обозначение трубы и тип изоляции	Основание	Уклон	Длина	Расстояние, м	Номер колодца, точки, угла поворота
146.10	146.91	146.89	Труба ПЭ SDR 26 160x1.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	0.81%	3.0	3.0	1
146.12	146.92	146.89	Труба ПЭ SDR 26 160x1.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	0.92%	16.5	19.5	2
145.96	146.89	146.89	Труба ПЭ SDR 26 160x1.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	0.98%	9.5	29.0	3
145.94	146.90	146.90	Труба ПЭ SDR 26 200x7.7 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	2.20%	39.2	68.2	5
145.89	146.86	146.86	Труба ПЭ SDR 26 200x7.7 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	2.20%	6.0	74.2	6
145.66	146.81	146.81	Труба ПЭ SDR 26 200x7.7 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	2.56%	43.7	117.9	7
145.58	146.86	146.86	Труба ПЭ SDR 26 200x7.7 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	3.14%	19.8	137.7	сух.
144.70	146.92	146.92	Труба ПЭ SDR 26 110x4.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	-	20.2	157.9	
144.30	146.86	146.86	Труба ПЭ SDR 26 110x4.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	-	8.0	165.9	
145.05	146.85	146.85	Труба ПЭ SDR 26 110x4.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	-	-	-	
145.04	146.85	146.85	Труба ПЭ SDR 26 110x4.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	-	-	-	
145.02	146.89	146.89	Труба ПЭ SDR 26 110x4.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	-	-	-	
144.94	147.06	147.06	Труба ПЭ SDR 26 110x4.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	-	-	-	
144.14	147.28	147.28	Труба ПЭ SDR 26 110x4.2 ТУ ВУ 05830456.019-99 без изоляции	бетон	-	-	-	

Выпил

Условные обозначения

Литология грунтов

Обозначения по скважинам и шурфам

Другие обозначения

Изм. Кол.ч Лист № док. Подп. Дата

Нач. отдела Веб инж. Разраб. Кричевцова Е.И.

088/07- НВК

Дом Культуры

Стация с Лист 5 Листов

Продольный профиль К1 (вып. 1)

Формат А3